

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Главного управления МЧС России по Ростовской области
 Отделение надзорной деятельности по Миллеровскому и Чертковскому районам
 ул. Ленина, 13, г. Миллерово Ростовская область 346130
 Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58
 http://www.rostovgpn.narod.ru E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
 Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 9

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 11.01.2016 № 11 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД по Миллеровскому и Чертковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Колпаковым С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 часов «4» февраля 2016 года и по 13 часов «3» марта 2016 года (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности по Миллеровскому и Чертковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) области-государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору капитаном вн. сл. Димитровым Владимиром Александровичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9., по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Байдукова, 38.

совместно с: заведующим МБДОУ детский сад № 9 Яковенко Ольгой Ильиничной
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери складских помещений и электрощитовой, не выполнены противопожарными с нормируемыми пределами огнестойкости.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88 Требования к ограничению распространения пожара в зданиях,	01.12.2016	

		<p>сооружениях, пожарных отсеках.</p> <p>1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>		
2.	<p>Электрический щит, расположенный в основном здании не оборудован автономными установками пожаротушения.</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 61. Автоматические и автономные установки пожаротушения.</p> <p>2. Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения должно обеспечивать достижение одной или нескольких из следующих целей: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>1) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара;</p> <p>2) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций;</p> <p>3) ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу;</p> <p>4) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических</p>	01.12.2016	

		<p>установок.</p> <p>3. Тип автоматической и (или) автономной установки пожаротушения, вид огнетушащего вещества и способ его подачи в очаг пожара определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения и параметров окружающей среды;</p> <p>Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменением №1). Приложение А (обязательное) таблица А.4 п.8. Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения).</p>		
3.	<p>Не определены расчётами категории по пожарной и взрывопожарной опасности для складских помещений и помещения кухни.</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.</p> <p>21. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий и помещений производственного и складского назначения к категориям по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Свод правил «Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»(СП 12.13130.2009) Приложение Б (обязательное) Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожар-</p>	01.07.2016	

		ной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б. 1.		
4.	На дверях складских помещений и помещения кухни не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2016	
5.	Не представлена уточненная или разработанная вновь декларация пожарной безопасности с указанием перечней статей (частей, пунктов) установленных требованиями нормативных документов по пожарной безопасности на соответствующий объект.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности. 2. При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены для соответствующего объекта защиты (часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). 6. Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности пред-	01.07.2016	

ставляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений (часть 6 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по Миллеровскому и Чертковскому районам - государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору Димитров В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«3» марта 2016 года



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детский сад № 9
О.И. Яковенко

подпись

(должность, фамилия, инициалы)

«3» марта 2016 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору