

Отчеты о выполнении предписаний органов
осуществляющих государственный контроль в сфере
образования

2013год

<i>№ n/n</i>	<i>предписание</i>	<i>Сроки выполнения</i>	<i>Результаты выполнения</i>
Государственная инспекция труда в Ростовской области			
<u>1</u>	Обеспечить работников рабочих профессий СИЗ	01.12.2013	выполнено
<u>2</u>	Разместить соответствующие опознавательные знаки у мест отвода заземления	01.07.2013	выполнено
<u>3</u>	Окрасить в черный цвет открытые заземляющие проводники	01.07.2013	выполнено
<u>4</u>	Указать на лестнице-стремянке инвентарный номер максимальную нагрузку, дату следующего испытания.	01.07.2013	выполнено
<u>5</u>	Разместить предупреждающие знаки безопасности на электрическом щите	01.07.2013	выполнено
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области			
<u>1</u>	Установить песочницы на территории групповых площадок	01.08.2013	выполнено
<u>2</u>	Оборудовать покрытие игровых площадок в соответствии с гигиеническими требованиями	01.08.2014	выполнено
<u>3</u>	Детские унитазы оборудовать	01.08.2014	выполнено

	в закрывающихся кабинках без запоров		
<u>4</u>	Оборудовать гибкий шланг для ополаскивания посуды в младше-средней группе	03.06.2013	выполнено
<u>5</u>	Приобрести металлические кассеты для столовых приборов в буфетные групп	03.06.2013	выполнено
<u>6</u>	Отремонтировать полы в приемной старше-подготовительной группы	01.08.2013	выполнено
<u>7</u>	Пройти медицинские осмотры и обследования работникам	06.06.2013	выполнено

2015 год

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

<i>№ n/n</i>	<i>предписание</i>	<i>Сроки выполнения</i>	<i>Результаты выполнения</i>
<i>1</i>	<p>В помещении электрощитовой (ЗРУ-0,4кВ) отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - электрозащитные средства (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты РУ напряжением до 1000 В) - ковры диэлектрические резиновые - инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках - на двери помещения электрощитовой (ЗРУ-0,4 кВ) отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки 	Май 2015г.	выполнено

	установленного образца -в помещении электрощитовой (ЗРУ-0,4 кВ) покрытие пола не окрашено, вследствие этого В ЗРУ- 0,4 кВ, происходит образование цементной пыли		
--	---	--	--